

Sogn: Tyrsted	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.: 46 Provstiets protokol
---------------	---	---

Dato: 20/4-2021	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN / SOGNEHUSET
Beliggende: Kirkevej 20, 8700 Horsens	

Synet foretoges af: 1) Jesper Hyldahl, Jan Bessenhacker, Ilse Pedersen, Ole Johansen, Tom Halling, Søren Peder Buhl, Dorte Rasmussen, provstiets bygningsagkyndige Mia Rahbek, provst Annette Bennedsgaard	
Præsten/forpagteren/lejereren: 2)	
Protokol, forsikringspolicer og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden /	

Der er følgende forsikringer: Folkekirkens fællesforsikring	Brand: kr.	Tyveri: kr.
Andre:		

Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2018	1.	Trykket isolering i tagrummet og oprydning, sløjfning af uvirksomme aftrækskanaler over gl. præstebolig skiftes		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
1.	Utæt tagrende ved N-facade repareres		
2.	Fuger ved vinduer og døre skiftes		
3.	Facade renoveres for pudsskader og malerbehandles. Der bør udføres nødvendig forundersøgelse, for korrekt malerbehandling		
4.	Sokkelpuds ved døre repareres Indvendigt		
5.	Løs akustikplade i store sal fastgøres		
6.	Fugtskade i dør i store sal mod s udbedres		
7.	Fuger i bruseniche i personalebad skiftes (Herre)		

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
II. Nye mangler:				
Nr.			Anslået til kr.	Afhjælpes inden
C. Bemærkninger til protokollen:				
Synsforretningen sluttet den: 20/4-2021			Formand	
Fremsendes i 2 eksemplarer til provstiudvalget for				
Dato:			Formand	
Provstiudvalgets bemærkninger:				